

令和6年度南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場水質検査記録

放流水測定結果

採水場所	項目	単位	基準値	採水月日											
				4月9日	5月7日	6月11日	7月11日	8月1日	9月10日	10月1日	11月6日	12月10日	1月7日		
放流水槽	PH (水素イオン濃度)	-	5.8以上 8.6以下	7.9	7.8	8.0	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.9	8.0		
	SS (浮遊物質)	mg/l	60以下	1.8	1.6	1.3	1.6	0.6	1.8	2.1	1.8	1.8	1.2		
	BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	60以下	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.9	0.5	0.5未満	0.5未満		