

令和4年度南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場水質検査記録

放流水測定結果

採水場所	項目	単位	基準値	採水月日											
				4月6日	5月12日	6月2日	7月7日	8月9日	9月6日	10月5日	11月10日	12月8日	1月12日	2月1日	3月1日
放流水槽	PH (水素イオン濃度)	-	5.8以上 8.6以下	8.1	7.9	8.0	7.8	7.9	7.8	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9
	SS (浮遊物質)	mg/l	60以下	2.4	3.5	2.8	2.0	2.0	2.3	2.9	1.4	1.5	1.9	1.0	1.4
	BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	60以下	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満