令和5年度南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場水質検査記録

放流水測定結果

採水場所	項目	単位	基準値	採水月日											
				4月5日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月5日	10月4日	11月2日	12月12日	1月11日	2月1日	3月5日
放流水槽	PH （水素イオン濃度）	－	5.8以上 8.6以下	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	8.1	7.8	7.9	7.8	8.0	7.9	7.9
	SS （浮遊物質量）	mg/l	60以下	2.6	3.2	2.7	2.4	1.6	3.7	1.5	2.6	2.1	1.5	1.1	1.5
	BOD （生物化学的酸素要求量）	mg/l	60以下	0.5未満	1.0	0.7	0.6	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満