

令和4年度南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場水質検査記録

埋立処分地周辺地下水測定結果

採水場所		項目	単位	採水月日											
				4月6日	5月12日	6月2日	7月7日	8月9日	9月6日	10月5日	11月10日	12月8日	1月12日	2月1日	3月1日
上流	③	電気伝導率	ms/m	155.0	190.0	217.0	202.0	169.0	169.0	158.0	174.0	165.0	177.0	186.0	196.0
		塩化物イオン	mg/l	266.0	352.0	404.0	349.0	287.0	275.0	248.0	289.0	266.0	292.0	317.0	360.0
	④	電気伝導率	ms/m	103.0	112.0	112.0	118.0	121.0	115.0	115.0	109.0	95.8	101.0	105.0	101.0
		塩化物イオン	mg/l	199.0	206.0	209.0	217.0	231.0	213.0	207.0	191.0	164.0	178.0	195.0	184.0
下流	①	電気伝導率	ms/m	33.1	36.9	48.3	43.1	44.3	41.7	42.7	46.2	40.9	41.6	42.8	46.7
		塩化物イオン	mg/l	11.7	12.9	13.5	11.6	11.9	11.8	11.4	12.2	12.2	12.2	12.8	13.3
	②	電気伝導率	ms/m	17.1	28.0	33.1	31.3	19.2	21.3	18.6	26.7	22.4	22.0	23.1	30.4
		塩化物イオン	mg/l	13.2	25.8	27.3	22.8	14.3	12.1	9.72	16.4	13.0	12.8	15.3	20.1