

令和 2 年 2 月

南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場汚水処理施設月報

設置主体名	南空知公衆衛生組合	処理方法	生物処理
設置名	浸出水処理施設	処理能力	60t/日
技術管理者名	湯浅敏晴	放流水の有無	有

項目	水量	P H	透視度	温度	備考
原水流量	25.8 t	7.43	3.0 cm	14.1 °C	
放流量	25.3 t	7.73	50.0 cm	13.2 °C	

(平均値=別紙調査表による)

項目	電灯使用量	動力使用量	水道使用量	備考
月間使用量	304 KWH	3,323 KWH	3.89 t	
日平均使用量	9.8 KWH	107.2 KWH	0.13 t	

項目	一次破碎不燃	二次破碎不燃	破碎不適物	焼却残渣	ビン・缶残渣	小計
月計	4台 4.55t	7台 17.14t	15台 12.08t	1台 2.47t	1台 2.57t	28台 38.81 t
前月累計	55台 33.54t	198台 385.89t	284台 206.35t	113台 308.93t	12台 26.85t	662台 961.56 t
年度計	59台 38.09t	205台 403.03t	299台 218.43t	114台 311.40t	13台 29.42t	690台 1,000.37 t

項目	脱水ケーキ量	合計(ケーキ量含)
月計	0.46 t	28台 39.27 t
前月累計	1.48 t	662台 963.04 t
年度計	1.94 t	690台 1,002.31 t

項目	覆土運搬状況	埋立量
月計	台	97 m ³
前月累計	142台	2,404 m ³
年度計	142台	2,501 m ³

項目	日
搬入日数	14
日平均搬入数量	2.77 t

月	ごみ埋立量	搬入台数
4	101.68 t	74台
5	130.58 t	102台
6	85.67 t	62台
7	101.44 t	68台
8	93.67 t	65台
9	89.87 t	66台
10	110.46 t	75台
11	86.23 t	55台
12	94.57 t	56台
1	68.87 t	39台
2	39.27 t	28台
3	t	台
計	1,002.31 t	690台

薬品名	使用量
スケール分散剤	20.00 kg
凝集剤 パック	50.00 kg
凝集助剤 ポリマ	0.40 kg
固形塩素剤	2.00 kg
脱水助剤 104	kg
脱水助剤 94b	kg
アワゼロン	kg
清缶剤	kg
並塩	kg
リン酸	kg
保護マット	枚
汚泥量	3.50 m ³
脱水ケーキ量	0.46 t
脱水機運転時間	4:30 H

日	天候	10時気温	最高気温	最低気温
1		°C	°C	°C
2		°C	°C	°C
3	曇/雪	-7 °C	-2 °C	-14 °C
4	曇	-6 °C	-4 °C	-7 °C
5	晴	-8 °C	-8 °C	-13 °C
6	雪	-11 °C	-8 °C	-14 °C
7	曇	-3 °C	-2 °C	-12 °C
8		°C	°C	°C
9		°C	°C	°C
10	曇	-10 °C	-5 °C	-15 °C
11		°C	°C	°C
12	晴	-2 °C	5 °C	-12 °C
13	晴	-1 °C	7 °C	-4 °C
14	曇	1 °C	6 °C	-5 °C
15		°C	°C	°C
16		°C	°C	°C
17	曇	-2 °C	3 °C	-6 °C
18	曇	-1 °C	1 °C	-2 °C
19	曇	-1 °C	1 °C	-4 °C
20	晴	-1 °C	-1 °C	-7 °C
21	曇	-1 °C	-1 °C	-8 °C
22		°C	°C	°C
23		°C	°C	°C
24		°C	°C	°C
25	晴	-1 °C	1 °C	-8 °C
26	晴	-4 °C	-2 °C	-13 °C
27	晴	-4 °C	-2 °C	-12 °C
28	晴	-4 °C	-2 °C	-13 °C
29		°C	°C	°C