

令和 2 年 12 月

南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場汚水処理施設月報

設置主体名	南空知公衆衛生組合	処理方法	生物処理
設置名	浸出水処理施設	処理能力	60t/日
技術管理者名	湯浅敏晴	放流水の有無	有

項目	水量	P H	透視度	温度	備考
原水流量	38.5 t	7.47	3.0 cm	15.5 °C	
放流水量	38.4 t	7.79	50.0 cm	14.5 °C	

(平均値=別紙調査表による)

項目	電灯使用量	動力使用量	水道使用量	備考
月間使用量	308 KWH	3,618 KWH	4.40 t	
日平均使用量	9.9 KWH	116.7 KWH	0.14 t	

項目	一次破碎不燃	二次破碎不燃	破碎不適物	焼却残渣	ビン・缶残渣	プラ残渣
月計	9台: 8.22t	20台: 41.78t	22台: 21.59t	10台: 29.22t	1台: 2.41t	
前月累計	53台: 31.57t	237台: 373.04t	308台: 209.01t	85台: 247.06t	10台: 21.51t	
年度計	62台: 39.79t	257台: 414.82t	330台: 230.60t	95台: 276.28t	11台: 23.92t	

小計	
月計	62台: 103.22 t
前月累計	693台: 882.19 t
年度計	755台: 985.41 t

項目	脱水ケーキ量	合計(ケーキ量含)
月計	t	62台: 103.22 t
前月累計	1.46 t	693台: 883.65 t
年度計	1.46 t	755台: 986.87 t

項目	覆土運搬状況	埋立量
月計	台	258 m ³
前月累計	162台	2,206 m ³
年度計	162台	2,464 m ³

項目	日
搬入日数	21
日平均搬入数量	4.92 t

月	ごみ埋立量	搬入台数	薬品名	使用量
4	116.83 t	99台	スケール分散剤	40.00 kg
5	128.30 t	116台	凝集剤 パック	50.00 kg
6	119.77 t	103台	凝集助剤 ポリマ	0.40 kg
7	107.31 t	86台	固形塩素剤	3.00 kg
8	111.17 t	81台	脱水助剤 104	kg
9	85.59 t	70台	脱水助剤 94b	kg
10	110.81 t	71台	アワゼロン	kg
11	103.87 t	67台	清缶剤	kg
12	103.22 t	62台	並塩	kg
1	t	台	リン酸	kg
2	t	台	保護マット	枚
3	t	台	汚泥量	m ³
			脱水ケーキ量	t
計	986.87 t	755台	脱水機運転時間	H

日	天候	10時気温	最高気温	最低気温
1	曇	-2 °C	-1 °C	-5 °C
2	曇/晴	-3 °C	-1 °C	-6 °C
3	曇	-1 °C	-1 °C	-4 °C
4	曇	-3 °C	1 °C	-5 °C
5		°C	°C	°C
6		°C	°C	°C
7	曇	3 °C	3 °C	-3 °C
8	曇	-1 °C	-1 °C	-4 °C
9	曇	-2 °C	2 °C	-4 °C
10	曇	1 °C	5 °C	-3 °C
11	晴	-2 °C	5 °C	-4 °C
12		°C	°C	°C
13		°C	°C	°C
14	曇/雪	-5 °C	-4 °C	-6 °C
15	曇	-6 °C	-4 °C	-8 °C
16	曇/雪	-5 °C	-3 °C	-8 °C
17	曇	-6 °C	-4 °C	-8 °C
18	曇	-5 °C	-3 °C	-12 °C
19		°C	°C	°C
20		°C	°C	°C
21	曇/晴	-5 °C	-2 °C	-14 °C
22	晴	-2 °C	1 °C	-4 °C
23	晴	-4 °C	1 °C	-5 °C
24	晴/曇	1 °C	2 °C	-7 °C
25	曇/雪	-3 °C	-2 °C	-11 °C
26		°C	°C	°C
27		°C	°C	°C
28	曇	-7 °C	-3 °C	-11 °C
29	曇	-11 °C	-6 °C	-15 °C
30	曇	-9 °C	-8 °C	-17 °C
31		°C	°C	°C