

令和 3 年 2 月

南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場汚水処理施設月報

設置主体名	南空知公衆衛生組合	処理方法	生物処理
設置名	浸出水処理施設	処理能力	60t/日
技術管理者名	湯浅敏晴	放流水の有無	有

項目	水量	P H	透視度	温度	備考
原水流量	26.1 t	7.61	3.0 cm	15.0 °C	
放流量	26.1 t	7.92	50.0 cm	13.4 °C	

(平均値=別紙調査表による)

項目	電灯使用量	動力使用量	水道使用量	備考
月間使用量	271 KWH	3,364 KWH	3.39 t	
日平均使用量	8.7 KWH	108.5 KWH	0.11 t	

項目	一次破碎不燃	二次破碎不燃	破碎不適物	焼却残渣	ビン・缶残渣	プラ残渣
月計	3台: 4.43t	15台: 22.20t	13台: 16.78t	10台: 29.64t	1台: 2.75t	
前月累計	63台: 41.64t	273台: 441.98t	339台: 242.03t	102台: 296.54t	12台: 26.38t	
年度計	66台: 46.07t	288台: 464.18t	352台: 258.81t	112台: 326.18t	13台: 29.13t	

小計	
月計	42台: 75.80 t
前月累計	789台: 1,048.57 t
年度計	831台: 1,124.37 t

項目	脱水ケーキ量	合計(ケーキ量含)
月計	0.42 t	42台: 76.22 t
前月累計	1.46 t	789台: 1,050.03 t
年度計	1.88 t	831台: 1,126.25 t

項目	覆土運搬状況	埋立量
月計	台	190 m ³
前月累計	162台	2,622 m ³
年度計	162台	2,811 m ³

項目	日
搬入日数	16
日平均搬入数量	4.74 t

月	ごみ埋立量	搬入台数	薬品名	使用量
4	116.83 t	99台	スケール分散剤	20.00 kg
5	128.30 t	116台	凝集剤 パック	100.00 kg
6	119.77 t	103台	凝集助剤 ポリマ	0.60 kg
7	107.31 t	86台	固形塩素剤	1.00 kg
8	111.17 t	81台	脱水助剤 104	kg
9	85.59 t	70台	脱水助剤 94b	kg
10	110.81 t	71台	アワゼロン	kg
11	103.87 t	67台	清缶剤	kg
12	103.22 t	62台	並塩	kg
1	63.16 t	34台	リン酸	kg
2	76.22 t	42台	保護マット	枚
3	t	台	汚泥量	3.00 m ³
			脱水ケーキ量	0.42 t
計	1,126.25 t	831台	脱水機運転時間	4:30 H

日	天候	10時気温	最高気温	最低気温
1	曇	-5 °C	1 °C	-13 °C
2	曇	-2 °C	-1 °C	-12 °C
3	曇	-10 °C	-9 °C	-11 °C
4	晴/曇	-10 °C	-6 °C	-14 °C
5	曇	-7 °C	-4 °C	-12 °C
6		°C	°C	°C
7		°C	°C	°C
8	晴/雪	-8 °C	-6 °C	-13 °C
9	晴	-6 °C	-4 °C	-11 °C
10	晴	-4 °C	-2 °C	-8 °C
11		°C	°C	°C
12	晴	-3 °C	-1 °C	-9 °C
13		°C	°C	°C
14		°C	°C	°C
15	曇/雨	1 °C	4 °C	-1 °C
16	曇	3 °C	3 °C	-3 °C
17	晴/曇	-3 °C	-1 °C	-5 °C
18	晴	-1 °C	2 °C	-5 °C
19	晴/曇	-2 °C	2 °C	-4 °C
20		°C	°C	°C
21		°C	°C	°C
22	曇	-4 °C	-1 °C	-8 °C
23		°C	°C	°C
24	晴/曇	-4 °C	-2 °C	-8 °C
25	晴	-4 °C	-3 °C	-12 °C
26	晴	-7 °C	-4 °C	-11 °C
27		°C	°C	°C
28		°C	°C	°C
	#N/A	#N/A °C	#N/A °C	#N/A °C
	#N/A	#N/A °C	#N/A °C	#N/A °C
	#N/A	#N/A °C	#N/A °C	#N/A °C