

令和 3 年 3 月

南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場汚水処理施設月報

| | | | |
|--------|-----------|--------|-------|
| 設置主体名 | 南空知公衆衛生組合 | 処理方法 | 生物処理 |
| 設置名 | 浸出水処理施設 | 処理能力 | 60t/日 |
| 技術管理者名 | 湯浅敏晴 | 放流水の有無 | 有 |

| 項目 | 水量 | P H | 透視度 | 温度 | 備考 |
|------|--------|------|---------|---------|----|
| 原水流量 | 58.2 t | 7.31 | 3.0 cm | 15.0 °C | |
| 放流量 | 58.2 t | 7.70 | 50.0 cm | 14.0 °C | |

(平均値=別紙調査表による)

| 項目 | 電灯使用量 | 動力使用量 | 水道使用量 | 備考 |
|--------|----------|-----------|--------|----|
| 月間使用量 | 322 KWH | 4,203 KWH | 6.02 t | |
| 日平均使用量 | 10.4 KWH | 135.6 KWH | 0.19 t | |

| 項目 | 一次破碎不燃 | 二次破碎不燃 | 破碎不適物 | 焼却残渣 | ビン・缶残渣 | プラ残渣 |
|------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 月計 | 9台: 6.91t | 21台: 42.86t | 30台: 26.51t | 10台: 26.05t | 1台: 2.87t | |
| 前月累計 | 66台: 46.07t | 288台: 464.18t | 352台: 258.81t | 112台: 326.18t | 13台: 29.13t | |
| 年度計 | 75台: 52.98t | 309台: 507.04t | 382台: 285.32t | 122台: 352.23t | 14台: 32.00t | |

| 小計 | |
|------|------------------|
| 月計 | 71台: 105.20 t |
| 前月累計 | 831台: 1,124.37 t |
| 年度計 | 902台: 1,229.57 t |

| 項目 | 脱水ケーキ量 | 合計(ケーキ量含) |
|------|--------|------------------|
| 月計 | 0.40 t | 71台: 105.60 t |
| 前月累計 | 1.88 t | 831台: 1,126.25 t |
| 年度計 | 2.28 t | 902台: 1,231.85 t |

| 項目 | 覆土運搬状況 | 埋立量 |
|------|--------|----------------------|
| 月計 | 台 | 263 m ³ |
| 前月累計 | 162 台 | 2,811 m ³ |
| 年度計 | 162 台 | 3,074 m ³ |

| 項目 | 日 |
|---------|--------|
| 搬入日数 | 19 |
| 日平均搬入数量 | 5.54 t |

| 月 | ごみ埋立量 | 搬入台数 | 薬品名 | 使用量 |
|----|------------|-------|----------|---------------------|
| 4 | 116.83 t | 99 台 | スケール分散剤 | 60.00 kg |
| 5 | 128.30 t | 116 台 | 凝集剤 パック | 100.00 kg |
| 6 | 119.77 t | 103 台 | 凝集助剤 ポリマ | 0.80 kg |
| 7 | 107.31 t | 86 台 | 固形塩素剤 | 3.00 kg |
| 8 | 111.17 t | 81 台 | 脱水助剤 104 | 1.00 kg |
| 9 | 85.59 t | 70 台 | 脱水助剤 94b | kg |
| 10 | 110.81 t | 71 台 | アワゼロン | kg |
| 11 | 103.87 t | 67 台 | 清缶剤 | kg |
| 12 | 103.22 t | 62 台 | 並塩 | kg |
| 1 | 63.16 t | 34 台 | リン酸 | kg |
| 2 | 76.22 t | 42 台 | 保護マット | 枚 |
| 3 | 105.60 t | 71 台 | 汚泥量 | 2.50 m ³ |
| | | | 脱水ケーキ量 | 0.40 t |
| 計 | 1,231.85 t | 902 台 | 脱水機運転時間 | 3:30 H |

| 日 | 天候 | 10時気温 | 最高気温 | 最低気温 |
|----|-----|--------|-------|--------|
| 1 | 曇 | 3 °C | 3 °C | -2 °C |
| 2 | 雪 | -4 °C | -3 °C | -13 °C |
| 3 | 晴 | -10 °C | -3 °C | -14 °C |
| 4 | 晴 | 1 °C | 2 °C | -10 °C |
| 5 | 晴 | 4 °C | 6 °C | -4 °C |
| 6 | | °C | °C | °C |
| 7 | | °C | °C | °C |
| 8 | 曇/晴 | -5 °C | -1 °C | -11 °C |
| 9 | 晴 | -2 °C | 1 °C | -12 °C |
| 10 | 曇 | 1 °C | 2 °C | -7 °C |
| 11 | 晴 | -2 °C | 5 °C | -7 °C |
| 12 | 晴 | 2 °C | 5 °C | -8 °C |
| 13 | | °C | °C | °C |
| 14 | | °C | °C | °C |
| 15 | 晴 | 5 °C | 6 °C | -6 °C |
| 16 | 曇 | 5 °C | 7 °C | -1 °C |
| 17 | 曇/雨 | 2 °C | 4 °C | -1 °C |
| 18 | 曇 | 4 °C | 5 °C | -1 °C |
| 19 | 晴 | 3 °C | 5 °C | -1 °C |
| 20 | | °C | °C | °C |
| 21 | | °C | °C | °C |
| 22 | 曇/晴 | 3 °C | 6 °C | 1 °C |
| 23 | 晴 | 6 °C | 9 °C | 4 °C |
| 24 | 晴 | 7 °C | 10 °C | 3 °C |
| 25 | 曇 | 8 °C | 10 °C | 4 °C |
| 26 | 曇 | 6 °C | 7 °C | 4 °C |
| 27 | | °C | °C | °C |
| 28 | | °C | °C | °C |
| 29 | 曇/晴 | 10 °C | 15 °C | 4 °C |
| 30 | 晴 | 9 °C | 12 °C | 3 °C |
| 31 | 晴 | 9 °C | 13 °C | 2 °C |