

令和 5 年 11 月

南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場汚水処理施設月報

設置主体名	南空知公衆衛生組合	処理方法	生物処理
設置名	浸出水処理施設	処理能力	60t/日
技術管理者名	湯 浅 敏 晴	放流水の有無	有

項目	水量	P H	透視度	温度	備考
原水流量	58.6 t	7.31	3.1 cm	16.0 ℃	
放流水量	58.9 t	7.52	50.0 cm	16.0 ℃	

(平均値=別紙調査表による)

項目	電灯使用量	動力使用量	水道使用量	備考
月間使用量	292 KWH	3,883 KWH	7.64 t	
日平均使用量	9.4 KWH	125.3 KWH	0.25 t	

項目	一次破碎不燃	二次破碎不燃	破碎不適物	焼却残渣	ビン・缶残渣	小 計
月 計	8台: 4.16t	19台: 38.51t	30台: 20.82t	11台: 40.39t	1台: 2.50t	69台: 106.38 t
前月累計	63台: 22.61t	171台: 298.22t	228台: 147.55t	56台: 207.03t	9台: 23.56t	527台: 698.97 t
年度計	71台: 26.77t	190台: 336.73t	258台: 168.37t	67台: 247.42t	10台: 26.06t	596台: 805.35 t

項目	脱水ケーキ量	合計(ケーキ量含)
月 計	0.44 t	69台: 106.82 t
前月累計	t	527台: 698.97 t
年度計	0.44 t	596台: 805.79 t

項目	覆土運搬状況	埋立量
月 計	14 台	266 m ³
前月累計	190 台	1,748 m ³
年度計	204 台	2,014 m ³

項目	日
搬入日数	18
日平均搬入数量	5.91 t

月	ごみ埋立量	搬入台数
4	92.84 t	68 台
5	120.96 t	94 台
6	100.28 t	74 台
7	96.14 t	74 台
8	107.25 t	75 台
9	71.36 t	57 台
10	110.14 t	85 台
11	106.82 t	69 台
12	t	台
1	t	台
2	t	台
3	t	台
計	805.79 t	596 台

薬品名	使用量
スケール分散剤	40.00 kg
凝集剤 パック	100.00 kg
凝集助剤 ポリマ	0.80 kg
固形塩素剤	3.00 kg
脱水助剤 104	1.00 kg
脱水助剤 94b	kg
アワゼロン	kg
清 缶 剤	kg
並 塩	kg
リ ン 酸	kg
保護マット	枚
汚 泥 量	3.50 m ³
脱水ケーキ量	0.44 t
脱水機運転時間	5:00 H

日	天候	10時気温	最高気温	最低気温
1	曇/雨	13 ℃	16 ℃	9 ℃
2	曇/晴	11 ℃	13 ℃	9 ℃
3		℃	℃	℃
4		℃	℃	℃
5		℃	℃	℃
6	曇/雨	9 ℃	15 ℃	1 ℃
7	曇/雨	14 ℃	16 ℃	12 ℃
8	晴	8 ℃	13 ℃	5 ℃
9	曇	8 ℃	13 ℃	2 ℃
10	雨	15 ℃	15 ℃	10 ℃
11		℃	℃	℃
12		℃	℃	℃
13	曇	2 ℃	8 ℃	-2 ℃
14	曇/雨	1 ℃	6 ℃	-1 ℃
15	晴	6 ℃	9 ℃	-1 ℃
16	晴	2 ℃	10 ℃	-3 ℃
17	雨	8 ℃	13 ℃	4 ℃
18		℃	℃	℃
19		℃	℃	℃
20	曇/雪	5 ℃	6 ℃	1 ℃
21	晴	4 ℃	10 ℃	1 ℃
22	晴	7 ℃	13 ℃	2 ℃
23		℃	℃	℃
24	曇/雪	5 ℃	7 ℃	5 ℃
25		℃	℃	℃
26		℃	℃	℃
27	晴	1 ℃	3 ℃	-8 ℃
28	晴/曇	3 ℃	11 ℃	-1 ℃
29	曇	-1 ℃	-1 ℃	-3 ℃
30	曇	-2 ℃	-2 ℃	-6 ℃