

令和 6 年 1 月

南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場汚水処理施設月報

設置主体名	南空知公衆衛生組合	処理方法	生物処理
設置名	浸出水処理施設	処理能力	60t/日
技術管理者名	湯浅敏晴	放流水の有無	有

項目	水量	P H	透視度	温度	備考
原水流量	36.1 t	7.62	3.0 cm	14.9 °C	
放流量	36.2 t	7.78	50.0 cm	13.9 °C	

(平均値=別紙調査表による)

項目	電灯使用量	動力使用量	水道使用量	備考
月間使用量	320 KWH	3,940 KWH	7.34 t	
日平均使用量	10.3 KWH	127.1 KWH	0.24 t	

項目	一次破碎不燃	二次破碎不燃	破碎不適物	焼却残渣	ビン・缶残渣	小計
月計	4台: 3.03t	12台: 21.10t	16台: 11.13t	10台: 71.04t	1台: 3.29t	43台: 109.59 t
前月累計	76台: 31.54t	208台: 369.81t	282台: 182.72t	68台: 249.88t	11台: 29.58t	645台: 863.53 t
年度計	80台: 34.57t	220台: 390.91t	298台: 193.85t	78台: 320.92t	12台: 32.87t	688台: 973.12 t

項目	脱水ケーキ量	合計(ケーキ量含)
月計	t	43台: 109.59 t
前月累計	0.44 t	645台: 863.97 t
年度計	0.44 t	688台: 973.56 t

項目	覆土運搬状況	埋立量
月計	台	274 m <sup>3</sup>
前月累計	204 台	2,159 m <sup>3</sup>
年度計	204 台	2,433 m <sup>3</sup>

項目	日
搬入日数	12
日平均搬入数量	9.13 t

月	ごみ埋立量	搬入台数
4	92.84 t	68 台
5	120.96 t	94 台
6	100.28 t	74 台
7	96.14 t	74 台
8	107.25 t	75 台
9	71.36 t	57 台
10	110.14 t	85 台
11	106.82 t	69 台
12	58.18 t	49 台
1	109.59 t	43 台
2	t	台
3	t	台
計	973.56 t	688 台

薬品名	使用量
スケール分散剤	40.00 kg
凝集剤 パック	100.00 kg
凝集助剤 ポリマ	0.80 kg
固形塩素剤	2.00 kg
脱水助剤 104	kg
脱水助剤 94b	kg
アワゼロン	kg
清缶剤	kg
並塩	kg
リン酸	kg
保護マット	2.00 枚
汚泥量	m <sup>3</sup>
脱水ケーキ量	t
脱水機運転時間	H

日	天候	10時気温	最高気温	最低気温
1		°C	°C	°C
2		°C	°C	°C
3	曇	1 °C	1 °C	-11 °C
4		°C	°C	°C
5		°C	°C	°C
6	曇/雪	1 °C	3 °C	-9 °C
7		°C	°C	°C
8		°C	°C	°C
9	曇	-6 °C	1 °C	-12 °C
10	曇/雪	-3 °C	-3 °C	-10 °C
11	晴	-3 °C	-1 °C	-12 °C
12	曇/雪	1 °C	3 °C	-5 °C
13		°C	°C	°C
14		°C	°C	°C
15	曇/雪	-8 °C	-4 °C	-11 °C
16	雪	-6 °C	-6 °C	-9 °C
17	晴	-6 °C	1 °C	-9 °C
18	曇	-10 °C	1 °C	-13 °C
19	晴	-8 °C	-2 °C	-9 °C
20		°C	°C	°C
21		°C	°C	°C
22	曇/雪	-5 °C	-2 °C	-12 °C
23	曇/晴	-1 °C	3 °C	-3 °C
24	晴	-7 °C	1 °C	-12 °C
25	曇/雪	-2 °C	-1 °C	-3 °C
26	曇	-2 °C	1 °C	-6 °C
27		°C	°C	°C
28		°C	°C	°C
29	曇/晴	-2 °C	3 °C	-7 °C
30	晴	-1 °C	2 °C	-10 °C
31	曇	-10 °C	-1 °C	-14 °C