

令和 6 年 5 月

南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場汚水処理施設月報

|        |           |        |       |
|--------|-----------|--------|-------|
| 設置主体名  | 南空知公衆衛生組合 | 処理方法   | 生物処理  |
| 設置名    | 浸出水処理施設   | 処理能力   | 60t/日 |
| 技術管理者名 | 北島 康弘     | 放流水の有無 | 有     |

| 項目   | 水量     | P H  | 透視度     | 温度      | 備考 |
|------|--------|------|---------|---------|----|
| 原水流量 | 63.7 t | 7.81 | 7.1 cm  | 16.2 °C |    |
| 放流量  | 63.5 t | 7.85 | 50.0 cm | 16.2 °C |    |

(平均値=別紙調査表による)

| 項目     | 電灯使用量   | 動力使用量     | 水道使用量  | 備考 |
|--------|---------|-----------|--------|----|
| 月間使用量  | 293 KWH | 3,922 KWH | 7.30 t |    |
| 日平均使用量 | 9.5 KWH | 126.5 KWH | 0.24 t |    |

| 項目   | 一次破碎不燃    | 二次破碎不燃      | 破碎不適物      | 焼却残渣      | ビン・缶残渣   | プラ残渣 |
|------|-----------|-------------|------------|-----------|----------|------|
| 月計   | 13台 5.34t | 32台 66.56t  | 40台 28.59t | 2台 16.24t | 1台 2.17t |      |
| 前月累計 | 6台 1.57t  | 22台 45.18t  | 29台 23.40t |           | 2台 3.74t |      |
| 年度計  | 19台 6.91t | 54台 111.74t | 69台 51.99t | 2台 16.24t | 3台 5.91t |      |

| 小計   |               |
|------|---------------|
| 月計   | 88台 118.90 t  |
| 前月累計 | 59台 73.89 t   |
| 年度計  | 147台 192.79 t |

| 項目   | 脱水ケーキ量 | 合計(ケーキ量含)     |
|------|--------|---------------|
| 月計   | t      | 88台 118.90 t  |
| 前月累計 | t      | 59台 73.89 t   |
| 年度計  | t      | 147台 192.79 t |

| 項目   | 覆土運搬状況 | 埋立量                |
|------|--------|--------------------|
| 月計   | 11台    | 297 m <sup>3</sup> |
| 前月累計 | 44台    | 185 m <sup>3</sup> |
| 年度計  | 55台    | 482 m <sup>3</sup> |

| 項目      | 日      |
|---------|--------|
| 搬入日数    | 21     |
| 日平均搬入数量 | 5.66 t |

| 月  | ごみ埋立量    | 搬入台数 | 薬品名      | 使用量            |
|----|----------|------|----------|----------------|
| 4  | 73.89 t  | 59台  | スケール分散剤  | 40.00 kg       |
| 5  | 118.90 t | 88台  | 凝集剤 パック  | 100.00 kg      |
| 6  | t        | 台    | 凝集助剤 ポリマ | 1.00 kg        |
| 7  | t        | 台    | 固形塩素剤    | 3.00 kg        |
| 8  | t        | 台    | 脱水助剤 104 | kg             |
| 9  | t        | 台    | 脱水助剤 94b | kg             |
| 10 | t        | 台    | アワゼロン    | kg             |
| 11 | t        | 台    | 清缶剤      | kg             |
| 12 | t        | 台    | 並塩       | kg             |
| 1  | t        | 台    | リン酸      | kg             |
| 2  | t        | 台    | 保護マット    | 枚              |
| 3  | t        | 台    | 汚泥量      | m <sup>3</sup> |
|    |          |      | 脱水ケーキ量   | t              |
| 計  | 192.79 t | 147台 | 脱水機運転時間  | H              |

| 日  | 天候  | 10時気温 | 最高気温  | 最低気温  |
|----|-----|-------|-------|-------|
| 1  | 晴   | 11 °C | 13 °C | 5 °C  |
| 2  | 晴   | 15 °C | 20 °C | 1 °C  |
| 3  |     | °C    | °C    | °C    |
| 4  |     | °C    | °C    | °C    |
| 5  |     | °C    | °C    | °C    |
| 6  |     | °C    | °C    | °C    |
| 7  | 曇/雨 | 12 °C | 15 °C | 3 °C  |
| 8  | 曇   | 7 °C  | 9 °C  | 1 °C  |
| 9  | 晴   | 11 °C | 14 °C | 2 °C  |
| 10 | 晴   | 15 °C | 18 °C | 5 °C  |
| 11 |     | °C    | °C    | °C    |
| 12 |     | °C    | °C    | °C    |
| 13 | 曇   | 12 °C | 15 °C | 9 °C  |
| 14 | 晴   | 17 °C | 20 °C | 4 °C  |
| 15 | 晴   | 19 °C | 20 °C | 13 °C |
| 16 | 晴   | 20 °C | 22 °C | 10 °C |
| 17 | 雨/晴 | 20 °C | 20 °C | 10 °C |
| 18 |     | °C    | °C    | °C    |
| 19 |     | °C    | °C    | °C    |
| 20 | 晴   | 19 °C | 22 °C | 9 °C  |
| 21 | 曇/晴 | 8 °C  | 13 °C | 8 °C  |
| 22 | 晴   | 15 °C | 18 °C | 6 °C  |
| 23 | 晴   | 16 °C | 22 °C | 11 °C |
| 24 | 曇   | 13 °C | 13 °C | 12 °C |
| 25 |     | °C    | °C    | °C    |
| 26 |     | °C    | °C    | °C    |
| 27 | 曇/雨 | 11 °C | 18 °C | 6 °C  |
| 28 | 晴   | 19 °C | 21 °C | 12 °C |
| 29 | 曇/晴 | 12 °C | 15 °C | 9 °C  |
| 30 | 曇/晴 | 14 °C | 18 °C | 8 °C  |
| 31 | 曇/晴 | 12 °C | 18 °C | 9 °C  |