

令和 6 年 12 月

南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場汚水処理施設月報

設置主体名	南空知公衆衛生組合	処理方法	生物処理
設置名	浸出水処理施設	処理能力	60t/日
技術管理者名	北島 康弘	放流水の有無	有

項目	水量	P H	透視度	温度	備考
原水流量	38.2 t	7.82	3.0 cm	15.2 °C	
放流量	38.1 t	7.82	50.0 cm	14.8 °C	

(平均値=別紙調査表による)

項目	電灯使用量	動力使用量	水道使用量	備考
月間使用量	329 KWH	3,749 KWH	5.51 t	
日平均使用量	10.6 KWH	120.9 KWH	0.18 t	

項目	一次破碎不燃	二次破碎不燃	破碎不適物	焼却残渣	ビン・缶残渣	プラ残渣
月計	7台: 6.73t	17台: 32.91t	17台: 14.75t	19台: 143.33t	2台: 3.81t	
前月累計	67台: 26.18t	177台: 344.23t	246台: 174.21t	26台: 200.65t	12台: 25.00t	
年度計	74台: 32.91t	194台: 377.14t	263台: 188.96t	45台: 343.98t	14台: 28.81t	

小計	
月計	62台: 201.53 t
前月累計	528台: 770.27 t
年度計	590台: 971.80 t

項目	脱水ケーキ量	合計(ケーキ量含)
月計	t	62台: 201.53 t
前月累計	0.84 t	528台: 771.11 t
年度計	0.84 t	590台: 972.64 t

項目	覆土運搬状況	埋立量
月計	台	504 m ³
前月累計	215 台	1,926 m ³
年度計	215 台	2,430 m ³

項目	日
搬入日数	19
日平均搬入数量	10.61 t

月	ごみ埋立量	搬入台数	薬品名	使用量
4	73.89 t	59 台	スケール分散剤	40.00 kg
5	118.90 t	88 台	凝集剤 パック	100.00 kg
6	96.15 t	69 台	凝集助剤 ポリマ	0.80 kg
7	100.96 t	65 台	固形塩素剤	3.00 kg
8	97.46 t	68 台	脱水助剤 104	kg
9	84.88 t	57 台	脱水助剤 94b	kg
10	96.78 t	69 台	アワゼロン	kg
11	102.09 t	53 台	清 缶 剤	kg
12	201.53 t	62 台	並 塩	kg
1	t	台	リン酸	kg
2	t	台	保護マット	枚
3	t	台	汚泥量	m ³
			脱水ケーキ量	t
計	972.64 t	590 台	脱水機運転時間	H

日	天候	10時気温	最高気温	最低気温
1		°C	°C	°C
2	曇/晴	1 °C	5 °C	-4 °C
3	曇	4 °C	6 °C	3 °C
4	晴/曇	-2 °C	2 °C	-3 °C
5	曇	-1 °C	3 °C	-5 °C
6	曇/雪	-1 °C	-1 °C	-5 °C
7		°C	°C	°C
8		°C	°C	°C
9	曇/雪	-2 °C	2 °C	-6 °C
10	曇	-6 °C	2 °C	-8 °C
11	曇/雪	1 °C	1 °C	-4 °C
12	曇/雪	-3 °C	-1 °C	-6 °C
13	曇	-8 °C	-1 °C	-11 °C
14		°C	°C	°C
15		°C	°C	°C
16	晴/曇	-8 °C	-2 °C	-12 °C
17	晴	-14 °C	-5 °C	-20 °C
18	曇/雪	-7 °C	-1 °C	-14 °C
19	曇	-4 °C	1 °C	-7 °C
20	晴/曇	-3 °C	-2 °C	-9 °C
21		°C	°C	°C
22		°C	°C	°C
23	晴	-10 °C	-5 °C	-17 °C
24	曇/雪	-14 °C	-3 °C	-19 °C
25	晴	-6 °C	1 °C	-8 °C
26	曇/雪	2 °C	3 °C	-7 °C
27	曇	-3 °C	-3 °C	-8 °C
28		°C	°C	°C
29		°C	°C	°C
30	晴	-2 °C	-2 °C	-13 °C
31		°C	°C	°C