

令和 7 年 4 月

設置主体名	南空知公衆衛生組合	処理方法	生物処理
設置名	浸出水処理施設	処理能力	60t/日
技術管理者名	北 島 康 弘	放流水の有無	有

南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場汚水処理施設月報

項目	水量	P H	透視度	温度	備考
原水流量	57.2 t	7.68	3.0 cm	13.6 ℃	
放流量	57.4 t	7.73	50.0 cm	13.6 ℃	

(平均値＝別紙調査表による)

項目	電灯使用量	動力使用量	水道使用量	備考
月間使用量	290 KWH	3,976 KWH	5.39 t	
日平均使用量	9.4 KWH	128.3 KWH	0.17 t	

項目	一次破碎不燃	二次破碎不燃	破碎不適物	焼却残渣	ビン・缶残渣	プラ残渣
月計	6台 3.62t	21台 44.80t	27台 22.33t	3台 23.73t	2台 4.49t	
前月累計						
年度計	6台 3.62t	21台 44.80t	27台 22.33t	3台 23.73t	2台 4.49t	

	小計
月計	59台 98.97 t
前月累計	
年度計	59台 98.97 t

項目	脱水ケーキ量	合計(ケーキ量含)
月計	t	59台 98.97 t
前月累計	t	台 t
年度計	t	59台 98.97 t

項目	覆土運搬状況	埋立量
月計	69台	248 m ³
前月累計	台	m ³
年度計	69台	248 m ³

項目	日
搬入日数	16
日平均搬入数量	6.19 t

月	ごみ埋立量	搬入台数	薬品名	使用量
4	98.97 t	59台	スケール分散剤	60.00 kg
5	t	台	凝集剤 パック	150.00 kg
6	t	台	凝集助剤 ポリマ	0.80 kg
7	t	台	固形塩素剤	3.00 kg
8	t	台	脱水助剤 104	kg
9	t	台	脱水助剤 94b	kg
10	t	台	アワゼロン	kg
11	t	台	清缶剤	kg
12	t	台	並塩	kg
1	t	台	リン酸	kg
2	t	台	保護マット	枚
3	t	台	汚泥量	m ³
			脱水ケーキ量	t
			脱水機運転時間	H
計	98.97 t	59台		

日	天候	10時気温	最高気温	最低気温
1	晴	3 ℃	5 ℃	-4 ℃
2	曇/雨	4 ℃	8 ℃	-1 ℃
3	曇	3 ℃	8 ℃	1 ℃
4	曇/晴	4 ℃	6 ℃	-1 ℃
5		℃	℃	℃
6		℃	℃	℃
7	曇	9 ℃	15 ℃	3 ℃
8	曇	7 ℃	8 ℃	5 ℃
9	晴	10 ℃	13 ℃	2 ℃
10	晴	9 ℃	16 ℃	1 ℃
11	晴	8 ℃	18 ℃	2 ℃
12		℃	℃	℃
13		℃	℃	℃
14	雨	8 ℃	12 ℃	1 ℃
15	曇	8 ℃	12 ℃	5 ℃
16	曇/雨	6 ℃	8 ℃	5 ℃
17	晴	13 ℃	13 ℃	5 ℃
18	晴/曇	11 ℃	17 ℃	1 ℃
19		℃	℃	℃
20		℃	℃	℃
21	曇/晴	6 ℃	11 ℃	5 ℃
22	晴	6 ℃	14 ℃	1 ℃
23	晴	6 ℃	15 ℃	4 ℃
24	晴	10 ℃	21 ℃	4 ℃
25	曇/雨	7 ℃	13 ℃	7 ℃
26		℃	℃	℃
27		℃	℃	℃
28	晴/曇	10 ℃	15 ℃	1 ℃
29		℃	℃	℃
30	曇/晴	6 ℃	10 ℃	2 ℃
		℃	℃	℃