

令和 7 年 5 月

南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場污水处理施設月報

設置主体名	南空知公衆衛生組合	処理方法	生物処理
設置名	浸出水処理施設	処理能力	60t/日
技術管理者名	北 島 康 弘	放流水の有無	有

項目	水量	P H	透視度	温度	備考
原水流量	58.6 t	7.71	3.8 cm	15.9 ℃	
放水量	58.4 t	7.75	50.0 cm	15.9 ℃	

(平均値＝別紙調査表による)

項目	電灯使用量	動力使用量	水道使用量	備考
月間使用量	279 KWH	3,879 KWH	4.87 t	
日平均使用量	9.0 KWH	125.1 KWH	0.16 t	

項 目	一次破碎不燃		二次破碎不燃		破碎不適物		焼却残渣		ビン・缶残渣		プラ残渣	
月 計	11台	6.19t	29台	59.54t	33台	23.92t	20台	159.99t	1台	2.81t		
前月累計	6台	3.62t	21台	44.80t	27台	22.33t	3台	23.73t	2台	4.49t		
年 度 計	17台	9.81t	50台	104.34t	60台	46.25t	23台	183.72t	3台	7.30t		

小 計		
月計	94 台	252.45 t
前月累計	59 台	98.97 t
年度計	153 台	351.42 t

項目	脱水ケーキ量	合計(ケーキ量含)
月計	t	94 台 252.45 t
前月累計	t	59 台 98.97 t
年度計	t	153 台 351.42 t

項目	覆土運搬状況	埋立量
月計	19 台	631 m ³
前月累計	69 台	248 m ³
年度計	88 台	879 m ³

項目	日
搬入日数	20
日平均搬入数量	12.62 t

月	ごみ埋立量	搬入台数	薬品名	使用量
4	98.97 t	59 台	スケール分散剤	40.00 kg
5	252.45 t	94 台	凝集剤 パック	150.00 kg
6	t	台	凝集助剤 ポリマ	1.00 kg
7	t	台	固形塩素剤	3.00 kg
8	t	台	脱水助剤 104	kg
9	t	台	脱水助剤 94b	kg
10	t	台	アワゼロン	kg
11	t	台	清 缶 剤	kg
12	t	台	並 塩	kg
1	t	台	リン 酸	kg
2	t	台	保護マツト	枚
3	t	台	汚 泥 量	m ³
			脱水ケーキ量	t
計	351.42 t	153 台	脱水機運転時間	H

日	天 候	10時気温	最高気温	最低気温
1	晴	11 ℃	15 ℃	1 ℃
2	曇/晴	15 ℃	16 ℃	5 ℃
3		℃	℃	℃
4		℃	℃	℃
5		℃	℃	℃
6		℃	℃	℃
7	晴/曇	13 ℃	16 ℃	4 ℃
8	晴/曇	16 ℃	21 ℃	5 ℃
9	晴	12 ℃	21 ℃	8 ℃
10		℃	℃	℃
11		℃	℃	℃
12	晴	11 ℃	21 ℃	5 ℃
13	晴	18 ℃	22 ℃	7 ℃
14	晴	15 ℃	23 ℃	9 ℃
15	晴/曇	19 ℃	21 ℃	9 ℃
16	晴	20 ℃	23 ℃	10 ℃
17		℃	℃	℃
18		℃	℃	℃
19	晴	17 ℃	22 ℃	6 ℃
20	曇/晴	11 ℃	18 ℃	9 ℃
21	晴	16 ℃	21 ℃	5 ℃
22	晴	15 ℃	19 ℃	8 ℃
23	晴	14 ℃	18 ℃	8 ℃
24		℃	℃	℃
25		℃	℃	℃
26	曇/晴	11 ℃	14 ℃	7 ℃
27	晴	18 ℃	20 ℃	5 ℃
28	晴	19 ℃	22 ℃	8 ℃
29	晴	18 ℃	25 ℃	9 ℃
30	晴	21 ℃	27 ℃	10 ℃
31		℃	℃	℃