

令和 7 年 6 月

南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場汚水処理施設月報

設置主体名	南空知公衆衛生組合	処理方法	生物処理
設置名	浸出水処理施設	処理能力	60t/日
技術管理者名	北 島 康 弘	放流水の有無	有

項目	水量	P H	透視度	温度	備考
原水流量	65.2 t	7.66	5.0 cm	20.2 ℃	
放流水量	65.7 t	7.67	50.0 cm	20.2 ℃	

(平均値＝別紙調査表による)

項目	電灯使用量	動力使用量	水道使用量	備考
月間使用量	263 KWH	3,885 KWH	5.22 t	
日平均使用量	8.5 KWH	125.3 KWH	0.17 t	

項目	一次破碎不燃	二次破碎不燃	破碎不適物	焼却残渣	ビン・缶残渣	プラ残渣
月計	10台・3.80t	23台・45.02t	27台・21.21t	4台・31.41t	1台・2.03t	
前月累計	17台・9.81t	50台・104.34t	60台・46.25t	23台・183.72t	3台・7.30t	
年度計	27台・13.61t	73台・149.36t	87台・67.46t	27台・215.13t	4台・9.33t	

小計	
月計	65 台・103.47 t
前月累計	153 台・351.42 t
年度計	218 台・454.89 t

項目	脱水ケーキ量	合計(ケーキ量含)
月計	t	65 台・103.47 t
前月累計	t	153 台・351.42 t
年度計	t	218 台・454.89 t

項目	覆土運搬状況	埋立量
月計	20 台	259 m ³
前月累計	88 台	879 m ³
年度計	108 台	1,137 m ³

項目	日
搬入日数	19
日平均搬入数量	5.45 t

月	ごみ埋立量	搬入台数	薬品名	使用量
4	98.97 t	59 台	スケール分散剤	40.00 kg
5	252.45 t	94 台	凝集剤 パック	100.00 kg
6	103.47 t	65 台	凝集助剤 ポリマ	0.80 kg
7	t	台	固形塩素剤	3.00 kg
8	t	台	脱水助剤 104	kg
9	t	台	脱水助剤 94b	kg
10	t	台	アワゼロン	kg
11	t	台	清 缶 剤	kg
12	t	台	並 塩	kg
1	t	台	リ ン 酸	kg
2	t	台	保護マツト	枚
3	t	台	汚泥量	m ³
			脱水ケーキ量	t
計	454.89 t	218 台	脱水機運転時間	H

日	天候	10時気温	最高気温	最低気温
1		℃	℃	℃
2	晴／曇	17 ℃	20 ℃	10 ℃
3	晴	15 ℃	21 ℃	12 ℃
4	晴	13 ℃	18 ℃	11 ℃
5	曇	17 ℃	18 ℃	10 ℃
6	曇	15 ℃	19 ℃	12 ℃
7		℃	℃	℃
8		℃	℃	℃
9	晴	21 ℃	24 ℃	10 ℃
10	晴	23 ℃	28 ℃	12 ℃
11	曇／晴	18 ℃	21 ℃	13 ℃
12	曇／晴	13 ℃	16 ℃	12 ℃
13	晴	15 ℃	23 ℃	12 ℃
14		℃	℃	℃
15		℃	℃	℃
16	曇	17 ℃	21 ℃	13 ℃
17	晴	19 ℃	28 ℃	16 ℃
18	晴	26 ℃	28 ℃	18 ℃
19	晴	26 ℃	30 ℃	15 ℃
20	晴	26 ℃	27 ℃	16 ℃
21		℃	℃	℃
22		℃	℃	℃
23	晴	24 ℃	25 ℃	17 ℃
24	晴	24 ℃	27 ℃	15 ℃
25	晴	26 ℃	31 ℃	16 ℃
26	晴／曇	22 ℃	29 ℃	18 ℃
27	曇	23 ℃	24 ℃	20 ℃
28		℃	℃	℃
29		℃	℃	℃
30	曇	20 ℃	23 ℃	15 ℃