

令和 7 年 7 月

南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場污水处理施設月報

設置主体名	南空知公衆衛生組合	処理方法	生物処理
設置名	浸出水処理施設	処理能力	60t/日
技術管理者名	北島 康弘	放流水の有無	有

項目	水量	P H	透視度	温度	備考
原水流量	32.4 t	7.85	6.5 cm	25.4 ℃	
放流水量	32.5 t	7.67	50.0 cm	25.4 ℃	

(平均値＝別紙調査表による)

項目	電灯使用量	動力使用量	水道使用量	備考
月間使用量	283 KWH	3,428 KWH	8.75 t	
日平均使用量	9.1 KWH	110.6 KWH	0.28 t	

項目	一次破碎不燃	二次破碎不燃	破碎不適物	焼却残渣	ビン・缶残渣	プラ残渣
月計	7台 2.24t	18台 35.60t	25台 20.38t		1台 2.12t	
前月累計	27台 13.61t	73台 149.36t	87台 67.46t	27台 215.13t	4台 9.33t	
年度計	34台 15.85t	91台 184.96t	112台 87.84t	27台 215.13t	5台 11.45t	

小計	
月計	51台 60.34 t
前月累計	218台 454.89 t
年度計	269台 515.23 t

項目	脱水ケーキ量	合計(ケーキ量含)
月計	0.34 t	51台 60.68 t
前月累計	t	218台 454.89 t
年度計	0.34 t	269台 515.57 t

項目	覆土運搬状況	埋立量
月計	台	151 m ³
前月累計	108 台	1,137 m ³
年度計	108 台	1,288 m ³

項目	日
搬入日数	18
日平均搬入数量	3.35 t

月	ごみ埋立量	搬入台数	薬品名	使用量
4	98.97 t	59 台	スケール分散剤	40.00 kg
5	252.45 t	94 台	凝集剤 パック	100.00 kg
6	103.47 t	65 台	凝集助剤 ポリマ	0.60 kg
7	60.68 t	51 台	固形塩素剤	3.00 kg
8	t	台	脱水助剤 104	1.00 kg
9	t	台	脱水助剤 94b	kg
10	t	台	アワゼロン	kg
11	t	台	清缶剤	kg
12	t	台	並塩	kg
1	t	台	リン酸	kg
2	t	台	保護マット	枚
3	t	台	汚泥量	3.50 m ³
			脱水ケーキ量	0.34 t
計	515.57 t	269 台	脱水機運転時間	4:00 H

日	天候	10時気温	最高気温	最低気温
1	晴	26 ℃	31 ℃	19 ℃
2	晴／曇	24 ℃	29 ℃	21 ℃
3	曇／晴	20 ℃	26 ℃	18 ℃
4	曇／雨	25 ℃	26 ℃	20 ℃
5		℃	℃	℃
6		℃	℃	℃
7	晴	30 ℃	33 ℃	20 ℃
8	晴	28 ℃	30 ℃	22 ℃
9	晴	21 ℃	31 ℃	15 ℃
10	晴／曇	19 ℃	29 ℃	17 ℃
11	晴／曇	18 ℃	22 ℃	16 ℃
12		℃	℃	℃
13		℃	℃	℃
14	晴	26 ℃	28 ℃	14 ℃
15	曇	25 ℃	28 ℃	22 ℃
16	曇／晴	24 ℃	26 ℃	22 ℃
17	晴／曇	23 ℃	31 ℃	20 ℃
18	曇／雨	25 ℃	28 ℃	20 ℃
19		℃	℃	℃
20		℃	℃	℃
21		℃	℃	℃
22	晴	30 ℃	32 ℃	21 ℃
23	晴	30 ℃	35 ℃	22 ℃
24	晴	30 ℃	34 ℃	20 ℃
25	晴	30 ℃	35 ℃	21 ℃
26		℃	℃	℃
27		℃	℃	℃
28	曇／雨	24 ℃	27 ℃	20 ℃
29	晴	24 ℃	31 ℃	20 ℃
30	晴	28 ℃	30 ℃	21 ℃
31	曇／晴	24 ℃	28 ℃	21 ℃