

令和 7 年 8 月

|        |           |        |       |
|--------|-----------|--------|-------|
| 設置主体名  | 南空知公衆衛生組合 | 処理方法   | 生物処理  |
| 設置名    | 浸出水処理施設   | 処理能力   | 60t/日 |
| 技術管理者名 | 北 島 康 弘   | 放流水の有無 | 有     |

## 南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場汚水処理施設月報

| 項目   | 水量     | P H  | 透視度     | 温度     | 備考 |
|------|--------|------|---------|--------|----|
| 原水流量 | 22.1 t | 7.96 | 7.6 cm  | 27.0 ℃ |    |
| 放流水量 | 28.7 t | 7.81 | 50.0 cm | 27.0 ℃ |    |

(平均値＝別紙調査表による)

| 項目     | 電灯使用量   | 動力使用量     | 水道使用量  | 備考 |
|--------|---------|-----------|--------|----|
| 月間使用量  | 265 KWH | 2,987 KWH | 8.54 t |    |
| 日平均使用量 | 8.5 KWH | 96.4 KWH  | 0.28 t |    |

| 項目   | 一次破碎不燃     | 二次破碎不燃       | 破碎不適物        | 焼却残渣        | ビン・缶残渣    | プラ残渣 |
|------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|------|
| 月計   | 7台 2.21t   | 16台 28.69t   | 22台 19.73t   |             | 1台 2.56t  |      |
| 前月累計 | 34台 15.85t | 91台 184.96t  | 112台 87.84t  | 27台 215.13t | 5台 11.45t |      |
| 年度計  | 41台 18.06t | 107台 213.65t | 134台 107.57t | 27台 215.13t | 6台 14.01t |      |

| 小計   |               |
|------|---------------|
| 月計   | 46台 53.19 t   |
| 前月累計 | 269台 515.23 t |
| 年度計  | 315台 568.42 t |

| 項目   | 脱水ケーキ量 | 合計(ケーキ量含)     |
|------|--------|---------------|
| 月計   | t      | 46台 53.19 t   |
| 前月累計 | 0.34 t | 269台 515.57 t |
| 年度計  | 0.34 t | 315台 568.76 t |

| 項目   | 覆土運搬状況 | 埋立量                  |
|------|--------|----------------------|
| 月計   | 16台    | 133 m <sup>3</sup>   |
| 前月累計 | 108台   | 1,288 m <sup>3</sup> |
| 年度計  | 124台   | 1,421 m <sup>3</sup> |

| 項目      | 日      |
|---------|--------|
| 搬入日数    | 17     |
| 日平均搬入数量 | 3.13 t |

| 月  | ごみ埋立量    | 搬入台数 | 薬品名      | 使用量            |
|----|----------|------|----------|----------------|
| 4  | 98.97 t  | 59台  | スケール分散剤  | 20.00 kg       |
| 5  | 252.45 t | 94台  | 凝集剤 パック  | 100.00 kg      |
| 6  | 103.47 t | 65台  | 凝集助剤 ポリマ | 0.60 kg        |
| 7  | 60.68 t  | 51台  | 固形塩素剤    | 2.00 kg        |
| 8  | 53.19 t  | 46台  | 脱水助剤 104 | kg             |
| 9  | t        | 台    | 脱水助剤 94b | kg             |
| 10 | t        | 台    | アワゼロン    | kg             |
| 11 | t        | 台    | 清缶剤      | kg             |
| 12 | t        | 台    | 並塩       | kg             |
| 1  | t        | 台    | リン酸      | kg             |
| 2  | t        | 台    | 保護マット    | 枚              |
| 3  | t        | 台    | 汚泥量      | m <sup>3</sup> |
|    |          |      | 脱水ケーキ量   | t              |
|    |          |      | 脱水機運転時間  | H              |
| 計  | 568.76 t | 315台 |          |                |

| 日  | 天候  | 10時気温 | 最高気温 | 最低気温 |
|----|-----|-------|------|------|
| 1  | 晴   | 25 ℃  | 29 ℃ | 21 ℃ |
| 2  |     | ℃     | ℃    | ℃    |
| 3  |     | ℃     | ℃    | ℃    |
| 4  | 晴/曇 | 28 ℃  | 30 ℃ | 22 ℃ |
| 5  | 晴   | 24 ℃  | 30 ℃ | 22 ℃ |
| 6  | 晴/曇 | 25 ℃  | 30 ℃ | 20 ℃ |
| 7  | 曇/晴 | 22 ℃  | 26 ℃ | 21 ℃ |
| 8  | 曇   | 23 ℃  | 25 ℃ | 19 ℃ |
| 9  |     | ℃     | ℃    | ℃    |
| 10 |     | ℃     | ℃    | ℃    |
| 11 |     | ℃     | ℃    | ℃    |
| 12 | 晴   | 26 ℃  | 30 ℃ | 18 ℃ |
| 13 | 晴   | 26 ℃  | 30 ℃ | 18 ℃ |
| 14 | 晴/曇 | 26 ℃  | 29 ℃ | 18 ℃ |
| 15 | 曇/晴 | 25 ℃  | 28 ℃ | 20 ℃ |
| 16 |     | ℃     | ℃    | ℃    |
| 17 |     | ℃     | ℃    | ℃    |
| 18 | 晴   | 26 ℃  | 29 ℃ | 15 ℃ |
| 19 | 曇/晴 | 19 ℃  | 25 ℃ | 16 ℃ |
| 20 | 晴/曇 | 26 ℃  | 30 ℃ | 21 ℃ |
| 21 | 晴   | 23 ℃  | 27 ℃ | 19 ℃ |
| 22 | 晴/曇 | 21 ℃  | 27 ℃ | 16 ℃ |
| 23 |     | ℃     | ℃    | ℃    |
| 24 |     | ℃     | ℃    | ℃    |
| 25 | 曇   | 23 ℃  | 26 ℃ | 18 ℃ |
| 26 | 曇/雨 | 23 ℃  | 26 ℃ | 20 ℃ |
| 27 | 曇/雨 | 27 ℃  | 29 ℃ | 22 ℃ |
| 28 | 曇   | 22 ℃  | 25 ℃ | 17 ℃ |
| 29 | 曇   | 22 ℃  | 24 ℃ | 17 ℃ |
| 30 |     | ℃     | ℃    | ℃    |
| 31 |     | ℃     | ℃    | ℃    |