

令和 7 年 9 月

南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場污水处理施設月報

設置主体名	南空知公衆衛生組合	処理方法	生物処理
設置名	浸出水処理施設	処理能力	60t/日
技術管理者名	北島 康弘	放流水の有無	有

項目	水量	P H	透視度	温度	備考
原水流量	28.7 t	7.87	9.8 cm	23.0 ℃	
放流量	28.9 t	7.86	50.0 cm	23.0 ℃	

(平均値＝別紙調査表による)

項目	電灯使用量	動力使用量	水道使用量	備考
月間使用量	342 KWH	3,411 KWH	8.09 t	
日平均使用量	11.0 KWH	110.0 KWH	0.26 t	

項目	一次破碎不燃	二次破碎不燃	破碎不適物	焼却残渣	ビン・缶残渣	プラ残渣
月計	8台 2.90t	19台 37.23t	26台 19.63t	4台 25.36t	1台 1.93t	
前月累計	41台 18.06t	107台 213.65t	134台 107.57t	27台 215.13t	6台 14.01t	
年度計	49台 20.96t	126台 250.88t	160台 127.20t	31台 240.49t	7台 15.94t	

小計	
月計	58台 87.05 t
前月累計	315台 568.42 t
年度計	373台 655.47 t

項目	脱水ケーキ量	合計(ケーキ量含)
月計	t	58台 87.05 t
前月累計	0.34 t	315台 568.76 t
年度計	0.34 t	373台 655.81 t

項目	覆土運搬状況	埋立量
月計	22台	218 m ³
前月累計	124台	1,421 m ³
年度計	146台	1,639 m ³

項目	日
搬入日数	20
日平均搬入数量	4.35 t

月	ごみ埋立量	搬入台数
4	98.97 t	59台
5	252.45 t	94台
6	103.47 t	65台
7	60.68 t	51台
8	53.19 t	46台
9	87.05 t	58台
10	t	台
11	t	台
12	t	台
1	t	台
2	t	台
3	t	台
計	655.81 t	373台

薬品名	使用量
スケール分散剤	40.00 kg
凝集剤 パック	100.00 kg
凝集助剤 ポリマ	0.40 kg
固形塩素剤	2.00 kg
脱水助剤 104	kg
脱水助剤 94b	kg
アワゼロン	kg
清缶剤	kg
並塩	kg
リン酸	kg
保護マット	枚
汚泥量	m ³
脱水ケーキ量	t
脱水機運転時間	H

日	天候	10時気温	最高気温	最低気温
1	曇/雨	23 ℃	27 ℃	16 ℃
2	曇/雨	23 ℃	25 ℃	21 ℃
3	晴	22 ℃	26 ℃	19 ℃
4	晴	23 ℃	28 ℃	15 ℃
5	晴	25 ℃	28 ℃	16 ℃
6		℃	℃	℃
7		℃	℃	℃
8	晴	21 ℃	27 ℃	14 ℃
9	曇	21 ℃	25 ℃	16 ℃
10	晴/曇	25 ℃	27 ℃	17 ℃
11	晴/雨	23 ℃	27 ℃	15 ℃
12	晴	17 ℃	26 ℃	13 ℃
13		℃	℃	℃
14		℃	℃	℃
15		℃	℃	℃
16	晴	22 ℃	25 ℃	12 ℃
17	晴	20 ℃	23 ℃	17 ℃
18	晴	18 ℃	21 ℃	13 ℃
19	晴	18 ℃	21 ℃	9 ℃
20		℃	℃	℃
21		℃	℃	℃
22	曇/晴	15 ℃	22 ℃	7 ℃
23		℃	℃	℃
24	曇	18 ℃	18 ℃	9 ℃
25	雨/曇	18 ℃	21 ℃	16 ℃
26	曇/晴	19 ℃	24 ℃	13 ℃
27		℃	℃	℃
28		℃	℃	℃
29	曇/晴	19 ℃	23 ℃	10 ℃
30	晴	17 ℃	22 ℃	11 ℃
		℃	℃	℃