

令和 7 年 10 月

南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場污水处理施設月報

設置主体名	南空知公衆衛生組合	処理方法	生物処理
設置名	浸出水処理施設	処理能力	60t/日
技術管理者名	北 島 康 弘	放流水の有無	有

項目	水量	P H	透視度	温度	備考
原水流量	44.6 t	7.79	4.8 cm	14.7 ℃	
放水量	43.4 t	7.79	50.0 cm	15.2 ℃	

(平均値＝別紙調査表による)

項目	電灯使用量	動力使用量	水道使用量	備考
月間使用量	320 KWH	3,647 KWH	9.19 t	
日平均使用量	10.3 KWH	117.6 KWH	0.30 t	

項目	一次破碎不燃	二次破碎不燃	破碎不適物	焼却残渣	ビン・缶残渣	プラ残渣
月計	8台 3.42t	19台 39.91t	27台 21.89t	4台 24.01t	1台 2.01t	
前月累計	49台 20.96t	126台 250.88t	160台 127.20t	31台 240.49t	7台 15.94t	
年度計	57台 24.38t	145台 290.79t	187台 149.09t	35台 264.50t	8台 17.95t	

小計	
月計	59台 91.24 t
前月累計	373台 655.47 t
年度計	432台 746.71 t

項目	脱水ケーキ量	合計(ケーキ量含)
月計	0.36 t	59台 91.60 t
前月累計	0.34 t	373台 655.81 t
年度計	0.70 t	432台 747.41 t

項目	覆土運搬状況	埋立量
月計	31台	228 m ³
前月累計	146台	1,639 m ³
年度計	177台	1,867 m ³

項目	日
搬入日数	20
日平均搬入数量	4.56 t

月	ごみ埋立量	搬入台数	薬品名	使用量
4	98.97 t	59台	スケール分散剤	40.00 kg
5	252.45 t	94台	凝集剤 パック	100.00 kg
6	103.47 t	65台	凝集助剤 ポリマ	1.00 kg
7	60.68 t	51台	固形塩素剤	2.00 kg
8	53.19 t	46台	脱水助剤 104	2.00 kg
9	87.05 t	58台	脱水助剤 94b	kg
10	91.60 t	59台	アワゼロン	kg
11	t	台	清缶剤	kg
12	t	台	並塩	kg
1	t	台	リン酸	kg
2	t	台	保護マット	枚
3	t	台	汚泥量	4.00 m ³
			脱水ケーキ量	0.36 t
計	747.41 t	432台	脱水機運転時間	4:00 H

日	天候	10時気温	最高気温	最低気温
1	晴	18 ℃	22 ℃	15 ℃
2	晴	19 ℃	24 ℃	12 ℃
3	晴	19 ℃	26 ℃	11 ℃
4		℃	℃	℃
5		℃	℃	℃
6	晴	16 ℃	18 ℃	11 ℃
7	晴／曇	11 ℃	17 ℃	5 ℃
8	曇	17 ℃	20 ℃	13 ℃
9	晴	11 ℃	15 ℃	7 ℃
10	曇／晴	9 ℃	15 ℃	5 ℃
11		℃	℃	℃
12		℃	℃	℃
13		℃	℃	℃
14	晴	4 ℃	16 ℃	3 ℃
15	晴	13 ℃	14 ℃	6 ℃
16	晴／曇	9 ℃	17 ℃	4 ℃
17	曇	12 ℃	16 ℃	9 ℃
18		℃	℃	℃
19		℃	℃	℃
20	雨／曇	7 ℃	8 ℃	5 ℃
21	晴／曇	6 ℃	10 ℃	1 ℃
22	雨／曇	5 ℃	10 ℃	2 ℃
23	雨／曇	6 ℃	9 ℃	9 ℃
24	曇	4 ℃	10 ℃	2 ℃
25		℃	℃	℃
26		℃	℃	℃
27	曇	12 ℃	13 ℃	1 ℃
28	曇	3 ℃	5 ℃	1 ℃
29	曇／雨	3 ℃	6 ℃	1 ℃
30	曇	3 ℃	12 ℃	-2 ℃
31	曇	11 ℃	14 ℃	8 ℃