

令和 7 年 11 月

南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場污水处理施設月報

設置主体名	南空知公衆衛生組合	処理方法	生物処理
設置名	浸出水処理施設	処理能力	60t/日
技術管理者名	北島 康弘	放流水の有無	有

項目	水量	P H	透視度	温度	備考
原水流量	51.9 t	7.56	3.0 cm	16.0 ℃	
放流水量	50.9 t	7.58	50.0 cm	15.0 ℃	

(平均値＝別紙調査表による)

項目	電灯使用量	動力使用量	水道使用量	備考
月間使用量	289 KWH	3,506 KWH	5.00 t	
日平均使用量	9.3 KWH	113.1 KWH	0.16 t	

項目	一次破碎不燃	二次破碎不燃	破碎不適物	焼却残渣	ビン・缶残渣	プラ残渣
月計	3台 1.20t	16台 31.05t	22台 17.61t	4台 23.62t	2台 4.07t	
前月累計	57台 24.38t	145台 290.79t	187台 149.09t	35台 264.50t	8台 17.95t	
年度計	60台 25.58t	161台 321.84t	209台 166.70t	39台 288.12t	10台 22.02t	

小計

月計	47台	77.55 t
前月累計	432台	746.71 t
年度計	479台	824.26 t

項目	脱水ケーキ量	合計(ケーキ量含)
月計	t	47台 77.55 t
前月累計	0.70 t	432台 747.41 t
年度計	0.70 t	479台 824.96 t

項目	覆土運搬状況	埋立量
月計	26台	194 m ³
前月累計	177台	1,867 m ³
年度計	203台	2,061 m ³

項目	日
搬入日数	13
日平均搬入数量	5.97 t

月	ごみ埋立量	搬入台数
4	98.97 t	59台
5	252.45 t	94台
6	103.47 t	65台
7	60.68 t	51台
8	53.19 t	46台
9	87.05 t	58台
10	91.60 t	59台
11	77.55 t	47台
12	t	台
1	t	台
2	t	台
3	t	台
計	824.96 t	479台

薬品名	使用量
スケール分散剤	40.00 kg
凝集剤 パック	100.00 kg
凝集助剤 ポリマ	0.80 kg
固形塩素剤	3.00 kg
脱水助剤 104	kg
脱水助剤 94b	kg
アワゼロン	kg
清缶剤	kg
並塩	kg
リン酸	kg
保護マット	枚
汚泥量	m ³
脱水ケーキ量	t
脱水機運転時間	H

日	天候	10時気温	最高気温	最低気温
1		℃	℃	℃
2		℃	℃	℃
3		℃	℃	℃
4	晴	3 ℃	11 ℃	-2 ℃
5	晴	10 ℃	16 ℃	5 ℃
6	雨/曇	2 ℃	13 ℃	-1 ℃
7	曇/雨	4 ℃	8 ℃	2 ℃
8		℃	℃	℃
9		℃	℃	℃
10	曇/雨	5 ℃	7 ℃	1 ℃
11	曇/雪	2 ℃	2 ℃	-1 ℃
12	曇/晴	1 ℃	6 ℃	-1 ℃
13	曇	8 ℃	8 ℃	-2 ℃
14	曇/雨	2 ℃	5 ℃	2 ℃
15		℃	℃	℃
16		℃	℃	℃
17	曇	4 ℃	5 ℃	1 ℃
18	雪	-2 ℃	1 ℃	-2 ℃
19	曇	-1 ℃	2 ℃	-6 ℃
20	曇/晴	-1 ℃	5 ℃	-5 ℃
21	曇	5 ℃	6 ℃	2 ℃
22		℃	℃	℃
23		℃	℃	℃
24		℃	℃	℃
25	曇	-1 ℃	7 ℃	-4 ℃
26	曇	3 ℃	8 ℃	1 ℃
27	曇	1 ℃	8 ℃	-2 ℃
28	曇	9 ℃	10 ℃	1 ℃
29		℃	℃	℃
30		℃	℃	℃
		℃	℃	℃