

令和 7 年 12 月

南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場污水处理施設月報

設置主体名	南空知公衆衛生組合	処理方法	生物処理
設置名	浸出水処理施設	処理能力	60t/日
技術管理者名	北 島 康 弘	放流水の有無	有

項目	水量	P H	透視度	温度	備考
原水流量	65.8 t	7.52	3.0 cm	16.1 ℃	
放流水量	65.2 t	7.60	50.0 cm	15.1 ℃	

(平均値＝別紙調査表による)

項目	電灯使用量	動力使用量	水道使用量	備考
月間使用量	353 KWH	4,224 KWH	8.98 t	
日平均使用量	11.4 KWH	136.3 KWH	0.29 t	

項目	一次破碎不燃	二次破碎不燃	破碎不適物	焼却残渣	ビン・缶残渣	プラ残渣
月計	6台 4.43t	18台 37.38t	21台 16.47t		1台 1.57t	
前月累計	60台 25.58t	161台 321.84t	208台 166.70t	39台 288.12t	10台 22.02t	
年度計	66台 30.01t	179台 359.22t	229台 183.17t	39台 288.12t	11台 23.59t	

小計	
月計	46台 59.85 t
前月累計	478台 824.26 t
年度計	524台 884.11 t

項目	脱水ケーキ量	合計(ケーキ量含)
月計	t	46台 59.85 t
前月累計	0.70 t	478台 824.96 t
年度計	0.70 t	524台 884.81 t

項目	覆土運搬状況	埋立量
月計	台	150 m ³
前月累計	203 台	2,061 m ³
年度計	203 台	2,210 m ³

項目	日
搬入日数	14
日平均搬入数量	4.28 t

月	ごみ埋立量	搬入台数
4	98.97 t	59 台
5	252.45 t	94 台
6	103.47 t	65 台
7	60.68 t	51 台
8	53.19 t	46 台
9	87.05 t	58 台
10	91.60 t	59 台
11	77.55 t	46 台
12	59.85 t	46 台
1	t	台
2	t	台
3	t	台
計	884.81 t	524 台

薬品名	使用量
スケール分散剤	40.00 kg
凝集剤 パック	100.00 kg
凝集助剤 ポリマ	0.80 kg
固形塩素剤	3.00 kg
脱水助剤 104	kg
脱水助剤 94b	kg
アワゼロン	kg
清 缶 剤	kg
並 塩	kg
リ ン 酸	kg
保護マット	枚
汚 泥 量	m ³
脱水ケーキ量	t
脱水機運転時間	H

日	天候	10時気温	最高気温	最低気温
1	曇	9 ℃	14 ℃	-3 ℃
2	晴	-1 ℃	5 ℃	-4 ℃
3	曇	1 ℃	2 ℃	-1 ℃
4	曇	-6 ℃	-2 ℃	-9 ℃
5	晴/曇	-4 ℃	-3 ℃	-11 ℃
6		℃	℃	℃
7		℃	℃	℃
8	雪/曇	1 ℃	1 ℃	-3 ℃
9	晴	-2 ℃	-2 ℃	-6 ℃
10	晴	-7 ℃	-3 ℃	-13 ℃
11	曇/雪	-2 ℃	-1 ℃	-9 ℃
12	雪/曇	-6 ℃	-4 ℃	-8 ℃
13		℃	℃	℃
14		℃	℃	℃
15	曇/雪	2 ℃	4 ℃	-2 ℃
16	晴	1 ℃	2 ℃	-3 ℃
17	晴	-5 ℃	-1 ℃	-8 ℃
18	晴	-2 ℃	-1 ℃	-6 ℃
19	晴	-6 ℃	-1 ℃	-10 ℃
20		℃	℃	℃
21		℃	℃	℃
22	曇/晴	-1 ℃	2 ℃	-3 ℃
23	晴	-7 ℃	-1 ℃	-12 ℃
24	曇	3 ℃	4 ℃	-7 ℃
25	曇	1 ℃	3 ℃	1 ℃
26	曇/雪	2 ℃	2 ℃	-3 ℃
27		℃	℃	℃
28		℃	℃	℃
29	曇	1 ℃	3 ℃	-10 ℃
30	曇	1 ℃	2 ℃	-1 ℃
31		℃	℃	℃