

令和 8 年 1 月

設置主体名	南空知公衆衛生組合	処理方法	生物処理
設置名	浸出水処理施設	処理能力	60t/日
技術管理者名	湯 浅 敏 晴	放流水の有無	有

南空知公衆衛生組合一般廃棄物最終処分場污水处理施設月報

項目	水量	P H	透視度	温度	備考
原水流量	56.2 t	7.56	3.0 cm	16.1 ℃	
放流量	55.5 t	7.65	50.0 cm	15.1 ℃	

(平均値＝別紙調査表による)

項目	電灯使用量	動力使用量	水道使用量	備考
月間使用量	331 KWH	3,952 KWH	7.42 t	
日平均使用量	10.7 KWH	127.5 KWH	0.24 t	

項目	一次破碎不燃	二次破碎不燃	破碎不適物	焼却残渣	ビン・缶残渣	プラ残渣
月計	5台 2.92t	9台 20.41t	9台 7.11t		1台 2.39t	
前月累計	66台 30.01t	179台 359.22t	229台 183.17t	39台 288.12t	11台 23.59t	
年度計	71台 32.93t	188台 379.63t	238台 190.28t	39台 288.12t	12台 25.98t	

小計	
月計	24台 32.83 t
前月累計	524台 884.11 t
年度計	548台 916.94 t

項目	脱水ケーキ量	合計(ケーキ量含)
月計	0.30 t	24台 33.13 t
前月累計	0.70 t	524台 884.81 t
年度計	1.00 t	548台 917.94 t

項目	覆土運搬状況	埋立量
月計	台	82 m ³
前月累計	203 台	2,210 m ³
年度計	203 台	2,292 m ³

項目	日
搬入日数	11
日平均搬入数量	2.98 t

月	ごみ埋立量	搬入台数	薬品名	使用量
4	98.97 t	59 台	スケール分散剤	40.00 kg
5	252.45 t	94 台	凝集剤 パック	100.00 kg
6	103.47 t	65 台	凝集助剤 ポリマ	1.00 kg
7	60.68 t	51 台	固形塩素剤	3.00 kg
8	53.19 t	46 台	脱水助剤 104	kg
9	87.05 t	58 台	脱水助剤 94b	kg
10	91.60 t	59 台	アワゼロン	kg
11	77.55 t	46 台	清 缶 剤	kg
12	59.85 t	46 台	並 塩	kg
1	33.13 t	24 台	リ ン 酸	kg
2	t	台	保護マット	枚
3	t	台	汚 泥 量	3.00 m ³
			脱水ケーキ量	0.30 t
計	917.94 t	548 台	脱水機運転時間	4:50 H

日	天 候	10時気温	最高気温	最低気温
1		℃	℃	℃
2		℃	℃	℃
3	曇	-1 ℃	1 ℃	-8 ℃
4		℃	℃	℃
5		℃	℃	℃
6	雪/晴	-6 ℃	-6 ℃	-18 ℃
7	晴/雪	-7 ℃	1 ℃	-19 ℃
8	雪	℃	1 ℃	-8 ℃
9	晴	-3 ℃	-3 ℃	-12 ℃
10		℃	℃	℃
11		℃	℃	℃
12		℃	℃	℃
13	晴/雪	2 ℃	2 ℃	-12 ℃
14	曇/晴	-9 ℃	-4 ℃	-12 ℃
15	晴	-8 ℃	-3 ℃	-12 ℃
16	晴	-6 ℃	-2 ℃	-16 ℃
17		℃	℃	℃
18		℃	℃	℃
19	曇	-13 ℃	-3 ℃	-19 ℃
20	晴	-9 ℃	℃	-13 ℃
21	曇	-4 ℃	1 ℃	-13 ℃
22	晴	-9 ℃	-3 ℃	913 ℃
23	晴	-14 ℃	-6 ℃	-20 ℃
24		℃	℃	℃
25		℃	℃	℃
26	晴	-8 ℃	-3 ℃	-13 ℃
27	晴	-8 ℃	-2 ℃	-17 ℃
28	晴	-7 ℃	-5 ℃	-9 ℃
29	晴	-8 ℃	-4 ℃	-9 ℃
30	晴	-6 ℃	-2 ℃	-16 ℃
31		℃	℃	℃